

RE: Pedido de Esclarecimento - Pregão 07/2020 - PRODAM

Prodram <licitacoes@prodram.am.gov.br>

Ter, 20/10/2020 17:15

Para: Vinicius Pocci Silva <vinicius.pocci@legrand.com.br>**Cco:** Josenei Campelo <josenei@prodram.am.gov.br>

Prezado Senhor,

Em atenção ao pedido de esclarecimento solicitado, informamos que conforme o item 4.1 do Edital:

"Para os pedidos de Esclarecimento: Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas [...]"

Desta maneira, a solicitação de esclarecimento está fora do período de solicitação.

Atenciosamente,

Comissão de Licitação – **COMLI**Página licitações: <http://www.prodram.am.gov.br/licitacoes/>E-mail: licitacoes@prodram.am.gov.br

Telefones: (92) 2121-6449/6418

PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A.**Inscrição Estadual:** 05341162-5**Inscrição Municipal:** 06738-01**Inscrição SUFRAMA:** 71.0011.01-6**CNPJ:** 04.407.920/0001-80**Endereço:** Rua Jonathas Pedrosa, nº1937. Praça 14 de Janeiro. Manaus-AM. CEP 69020-110Secretaria de
**Administração
e Gestão****AMAZONAS**
GOVERNO DO ESTADO**De:** Vinicius Pocci Silva <vinicius.pocci@legrand.com.br>**Enviado:** terça-feira, 20 de outubro de 2020 14:43**Para:** Prodram <licitacoes@prodram.am.gov.br>**Assunto:** Pedido de Esclarecimento - Pregão 07/2020 - PRODAM**Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde!**

Venho por meio deste, respeitosamente solicitar, consoante lhe faculta a legislação pertinente do sobredito edital de Nº 07/2020, o devido Pedido de ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no Anexo 1 – Termo de referência, conforme adiante se especifica:

1º Questionamento:**Item 01: Nobreak 20KVA**

Pede-se:

5.1.4.1. A saída fornecida deve ser trifásica com valor de tensão igual a 127 ($\pm 5\%$) Volts por fase e para 220 Volts entre fases para as cargas.

Pergunta:

Para atender a solicitação mencionada acima será preciso a inclusão de um transformador externo. Serão aceitos?

2º Questionamento:**Item 01: Nobreak 20KVA****Pede-se:**

5.1.5.4. A autoteste deverá informar preventivamente que a bateria apresenta algum defeito ou está próxima do fim da vida útil e deve informar qual bateria deve ser substituída.

Pergunta:

Para gerenciar as baterias da forma solicitada, será necessário um software muito mais específico e muito mais caros, uma vez que, todos os fabricantes possuem em gerenciamento que indica que o módulo das baterias possuem um problema e o técnico posteriormente, na manutenção faz a troca da bateria com problema. Serão aceitos software com essa configuração?

3º Questionamento:**Item 01: Nobreak 20KVA****Pede-se:**

- Executar comando de “liga – desliga” do retificador;
- Executar comando de “liga – desliga” do inversor;

Pergunta:

Serão aceitos nobreaks que permitem desligar os túneis de potência gerenciados pelo modulo de controle (o gabinete possui três módulos de controle, onde cada um é responsável por gerenciar 6 módulos de potência), como também o gabinete por completo?

Favor acusar o recebimento deste pedido.

Ficamos no aguardo de um breve retorno

Att

Vinicius **POCCI**

Coordenador - Neg. Governo

+55 11 4075-7708

www.sms.com.br

Ce message, ainsi que tous les fichiers joints à ce message, peuvent contenir des informations sensibles et/ ou confidentielles ne devant pas être divulguées. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message (ou que vous recevez ce message par erreur), nous vous remercions de le notifier immédiatement à son expéditeur, et de détruire ce message. Toute copie, divulgation, modification, utilisation ou diffusion, non autorisée, directe ou indirecte, de tout ou partie de ce message, est strictement interdite.

This e-mail, and any document attached hereby, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized, direct or indirect, copying, disclosure, distribution or other use of the material or parts thereof is strictly forbidden.