

**ANÁLISE DE PROPOSTA TÉCNICA DO PROPONENTE IMEDIATO COMERCIAL
ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME**

AVALIAÇÃO

Esta avaliação refere-se à proposta técnica enviada pela proponente IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME pelos documentos intitulados “Proposta”, “CATALOGO RADIAL” e “CATALOGO RADIAL SOBREPOR”. Na análise destes documentos não foi encontrado os seguintes itens nos catálogos:

LOTE 04			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO COM CAIXA 4X2” PARA CONDULETE	UN	100
02	INTERRUPTOR DUPLO COM ESPELHO COM CAIXA 4X2” PARA CONDULETE	UN	50
06	INTERRUPTOR TRIPLO COM ESPELHO COM CAIXA 4X2” PARA CONDULETE	UN	50
07	INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO COM CAIXA 4X2” PARA CONDULETE	UN	100
08	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T COM ESPELHO COM CAIXA 4X2” PARA CONDULETE	UN	100
09	INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T COM ESPELHO COM CAIXA 4X2” PARA CONDULETE	UN	100
10	TOMADA DUPLA 2P+T 10 A COM ESPELHO COM CAIXAS 4X2” PARA CONDULETE	UN	100



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

18	PLUG MACHO NORMALIZADO 2PT+T NBR14136 DE 10 A – 250 V	UN	250
19	PLUG MACHO NORMALIZADO 2PT+T NBR 14136 DE 20 A – 250 V	UN	250
22	ADAPTADOR ELÉTRICO PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM PLUGE PADRÃO “ANTIGO” (NEMA) EM TOMADAS PADRÃO NBR14136	UN	500
23	FILTRO DE LINHA DE 10 A DE 5 TOMADAS PADRÃO NBR14136	UN	200

Considerações:

1. Não há evidências em nenhum catálogo e nem mesmo no site do fabricante de que os itens 1,2, 6 a 10 sejam fabricados pelo fornecedor Radial.
2. Os itens 18, 19 e 22 não foram encontrados em nenhum dos catálogos enviados.
3. Não foi enviado catálogo para o item 23.

Desta forma, devido a ilegitimidade dos itens 1,2 6 e 10 a proposta não atende ao objeto proposto.

Amaury Magalhães Colares

Engenheiro Eletricista

