



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

ANÁLISE DE PROPOSTA TÉCNICA DOS PROPONENTES.

LOTE: 02

EMPRESA: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA-EPP

SITUAÇÃO: NEGADO.

CONSIDERAÇÕES.

Esta parte avaliação refere-se à proposta técnica enviada pela proponente SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA-EPP pelo documento intitulado "PROP".

Na análise realizada notou-se a diferença de fabricante nos itens 1 a 11 do lote 02 descritos no Objeto, conforme abaixo:

1. Conforme o artigo 15, inciso I, da Lei 8.666/93 a empresa PRODAM possui a partir do princípio da padronização, o direito de solicitar que os itens pedidos no objeto sejam de mesmo padrão das instalações elétricas atuais do fabricante SIEMENS.

Do artigo 15, inciso I da Lei 8.666, tem-se escrito que:

"Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;"

2. Foi analisado o catálogo do fabricante "LUKMA". Durante a análise do catálogo notou-se que este fornecedor afirma que atende Norma NBR NM 60898, mas não disponibiliza curvas B e D, mas somente a C. Todas essas curvas buscam ajustar o disparo instantâneo ao nível de curto-circuito de cada aplicação. Estas curvas estão presentes no fabricante proposto no objeto.
3. A ausência destas curvas pode implicar em fazer o disjuntor operar por sobrecarga em casos de existência de curto, o que mantém o ponto de aquecimento por um tempo muito maior na instalação, resultando no foco de incêndio.

Desta forma, na ausência da compatibilidade dos itens 1 a 11 do lote 02 descritos na proposta não atende ao exigido no edital.





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

LOTE: 05

EMPRESA: ECOPRATIKA

SITUAÇÃO: NEGADO.

CONSIDERAÇÕES.

Esta parte avaliação refere-se à proposta técnica enviada pela proponente ECOPRATIKA pelo documento intitulado "Prop. Com.".

Os itens propostos não atendem a especificação de cor descrita no edital. Foi analisado catálogo de fabricante por meio da internet e verificou-se que o mesmo apenas produz cores creme ou cinza, isto é, cores diferentes do descrito no edital.

Amaury Magalhães Colares

Engenheiro Eletricista

