



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

ERRATA 02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016

No Termo de Referência – Anexo 1 do Edital:

Onde se lê:

3.1 O sistema UPS deverá ter projeto, característica e ser ensaiado de acordo com a NBR 15014:2003 – Conversor a semicondutor – Sistema de alimentação de potência ininterrupta, com saída em corrente alternada (nobreak) – Terminologia.

Leia-se:

3.1. O sistema UPS deverá ter projeto, característica a NBR 15014:2003 – Conversor a semicondutor – Sistema de alimentação de potência ininterrupta, com saída em corrente alternada (nobreak) - Terminologia e características mínimas exigíveis de segurança e desempenho conforme **NBR15204:2005 - Conversor a semicondutor - Sistema de alimentação de potência ininterrupta com saída em corrente alternada (nobreak) - Segurança e desempenho.**

Amaury Colares
Engenheiro Eletricista

Haddock Petillo
Pregoeiro